

丰台区人民政府办公室文件

丰政办发〔2022〕11号

北京市丰台区人民政府办公室 关于对2处区级挂账火灾隐患销账的通知

各街道办事处、镇政府，各相关单位：

为有序推进疫情防控背景下的社会面火灾防控工作，消除火灾隐患，区消防救援支队联合各街道办事处、镇政府和相关委办局对2021年挂牌督办的突出、区域性火灾隐患逐步进行了整治。整治期间，各单位切实落实了消防安全主体责任，加强了日常消防安全管理，尤其是在整体疫情防控工作期间，持续加大隐患排查力度，做到了静态隐患全部掌握，动态隐患随查随清，人防技防落实到位，火灾隐患整改效果明显。截至目前，2021年区政府挂牌督办的火灾隐患中，1处突出挂账火灾隐患益辰欣园小区、1处区域性挂账火灾隐患青塔村地区已整改，现予以销

账。

各街道办事处、镇政府要紧盯尚未整改到位的隐患，对于2021年尚未整改完成的区域性隐患要纳入村民自建出租房专项整治，尚未整改完成的区级挂账火灾隐患要纳入挂销账系统，推进隐患整改。各街道办事处、镇政府，区属各相关委、办、局要切实认识到此项工作的重要性，对挂账的重大火灾隐患要结合实际研究制定整改方案，明晰责任、分解任务、定期研究调度、全程跟踪督办，严防“整改方案不实、整改责任虚化、整改问题搁置、整改时限拖延”，严禁“长挂不改、久拖不改”，切实为辖区的安全稳定创造良好的消防环境。

附件：区级挂账督办火灾隐患销账情况明细表

北京市丰台区人民政府办公室

2022年6月16日

（此件公开发布）

附件

区级挂账督办火灾隐患销账情况明细表

序号	隐患名称	具体地址	挂账类别	存在的主要消防安全问题	责任督办街乡	整改情况
1	益辰欣园小区	丰台区樊羊路88号	突出	1、地下消防管线存在大量漏点无法正常供水，室外消火栓不能正常使用；2、室内消火栓无法正常使用；3、自动喷水灭火系统无法正常使用；4、火灾自动报警系统的设备和线路损坏，不能恢复正常运行。	看丹街道	已整改
2	青塔村地区	丰台区卢沟桥街道青塔西里社区，东临青塔东里西围墙、南接青塔西里4、5、6号院、西到青塔西路、北靠铁路线	区域性	1、未按规定设置消防水源；2、未按规定设置室外消火栓系统；3、消防车道被阻塞、占用；4、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；5、建筑物间防火间距被占用。	青塔街道	已整体拆除